


Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида н.п. Африканда


Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
<i>Педагогический персонал</i>					
<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>					
<i>Обслуживающий персонал</i>					
21-199/1-17А(22-199/1-17А). Повар	Микроклимат: Для снижения класса условий труда по микроклимату, увеличить мощность вытяжного устройства				


Дата составления: 13.04.2017


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


И.о. заведующего детским садом _____ (должность)  (подпись) Курочкина С.П. _____ (Ф.И.О.) 13.04.2017 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший воспитатель _____ (должность)  (подпись) Давыдова М.А. _____ (Ф.И.О.) 13.04.2017 (дата)

Воспитатель _____ (должность)  (подпись) Епешина М.С. _____ (Ф.И.О.) 13.04.2017 (дата)


Заведующий хозяйством; ответственный по охране труда _____ (должность)  (подпись) Елдина Е.С. _____ (Ф.И.О.) 13.04.2017 (дата)

Делопроизводитель _____ (должность)  (подпись) Петрова Г.В. _____ (Ф.И.О.) 13.04.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4297

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Воробьева Т.В.

(Ф.И.О.)

13.04.17

(дата)